

## Przygotowanie grzejników do okresu grzewczego.

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego przeprowadzane jest uzupełnianie zładu wody w systemie centralnego ogrzewania budynku.

Uprzejmie prosimy użytkowników lokali o przygotowanie instalacji grzewczej do uruchomienia, tj. o wykonanie poniższych czynności i zaleceń:

1. Wykonanie czyszczenia powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych wszystkich grzejników c.o. w lokalu.
2. Głowice termostatyczne grzejników należy skrócić maksymalnie w lewo (minimum przepływu).



3. Odpowietrznik grzejnikowy ustawić tak, by otworek wylotowy ustawiony był do dołu.



4. Pod otworek wylotowy podsunąć naczynie na wodę i delikatnie odkręcić śrubkę odpowietrznika śrubokrętem płaskim lub, w przypadku utrudnionego dostępu, specjalnym kluczykiem.



5. Po 3-4 sekundach, gdy wypływa woda – odpowietrznik zamknąć.
6. Głowicę termostatyczną ustawić w pozycji „3”.
7. Problemy z odpowietrzeniem grzejników i informacje o ewentualnych wyciekach wody prosimy zgłaszać do konserwatora obiektu pod numer telefonu podany na tablicy informacyjnej w Państwa budynku.